

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat lupapäätökset:

§	Lupatunnus	Rakennuspaikka Asia ja toimenpide
18 Myönnetty	25-0018-RL	707-403-0001-0008 Mölsänniementie 281a, 82310 Oravisalo
		Rakentamislupa Vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi

OIKAISUVAATIMUS

Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 04.11.2025. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisen ajankohdasta eli 11.11.2025.

Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 11.12.2025.

Lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva kuulutus on nähtävänä Rääkkylän kunnan verkkosivuilla 04.11.2025-11.12.2025.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti rakennustarkastajalle oikaisuvaatimusajan kuluessa.

OIKAISUASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranhaltijalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lupa-asioita hoitaa rakennustarkastaja Joni Rytönen, puh. 050 434 2473.

Asiointitunnus

Kuntalupatunnus

Kiinteistötunnus

Tilan nimi

Pinta-ala

Kaavatilanne

LP-707-2025-00038

2025-18-RL

707-403-1-8

Kurkela

29.0000 ha

Ei kaavaa

Hankkeeseen ryhtyvä

Toimenpide

Liitteet

Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai merkittävä korjaaminen – 101440363S

Päätösote 1 kpl

Päätös

Vaadittu katselmus

Muut lupamääräykset

Myönnetty

Loppukatselmus

Rakennuksen seinässä ja / tai tulotieltä näkyvällä paikalla on oltava sijoitettuna kiinteistön osoitenumrokilpi (281a).

Kiinteistölle tulee hankkia postilaatikko ja sijoittaa se postin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Rakennuksessa tulee olla palovaroittimia vähintään 1/60 m2, 1/kerros. Lisäksi suositellaan hankittavaksi häkävaroitin sekä sammutuspeite.

Katolla sijaitseville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie: kiinteät tikkaat ja kattosillat (Yma1007/2017 25 §).

Kiinteistöllä syntyvien kuivien jätteiden käsittely (lajittelu, keräys, mahdollinen osittainen kompostointi ja poiskuljetus) on hoidettava jätehuoltosäännösten ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Rakennuspaikka tulee liittää järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Päätöksen antaja

Päätöspäivämäärä

Päätös lainvoimainen

Rakennustarkastaja

Rääkkylä - Rakennusvalvonta

3.11.2025

12.12.2025